

COMUNICADO

LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS UTCUBAMBA S.A.C., HACE DE CONOCIMIENTO A LOS USUARIOS DEL SECTOR LA ESPERANZA BAJA, QUE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO OCURRIDA EL DÍA DE AYER EN EL LAPSO DE LAS 06:00 P.M. HASTA LAS 10:50 P.M., SE DEBIÓ A UNA FALLA EN LA SUB ESTACIÓN N° 16 POR PRESENCIA DE COMETAS (JUGUETE) EN LAS REDES DE MEDA TENSIÓN, LUEGO DE EJECUTAR TRABAJOS CORRECTIVOS DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA EL PERSONAL DE TURNO REPARÓ AVERÍAS Y REESTABLECIÓ EL SERVICIO.

EMSEU S.A.C. PIDE LAS DISCULPAS DEL CASO A LA POBLACIÓN USUARIA AFECTADA Y SOLICITA A TODA LA POBLACIÓN EVITAR UTILIZAR ESTE TIPO DE JUGUETES AÉREOS CERCA A LAS REDES ELÉCTRICAS A FIN DE PREVENIR FUTURAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO.

ING. PERSI ROONEY CERCADO CUBAS

GERENTE GENERAL

BAGUA GRANDE, 08 DE FEBRERO DE 2022.
